

**Акт
согласованных мер для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги**

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад №81 Центрального района СПб.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: Санкт-Петербург, Сапёрный пер., д.2, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1 471,1 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 1 300 кв.м

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Центрального района Санкт-Петербурга, 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д.176;

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи), дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 66 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад №81 Центрального района СПб Бондаренко Виктория Алексеевна с одной стороны, действующий на основании Устава и уполномоченный представитель АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий» Никулина Татьяна Владимировна с другой стороны, действующее на основании доверенности № б/н от 01.11.2019 г., срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствует К,О,С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, С, О, У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, Сапёрный пер., д.2, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	Приказ №74 от 31.08.2019
	С, О	Прогулочная площадка для детей: отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Принятые меры: сопровождение инвалидов по территории объекта с помощью ответственных сотрудников учреждения.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С	Перед внешней лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, на проступях краевых ступеней отсутствуют одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, отсутствуют двухсторонние поручни лестницы, отвечающие требованиям ГОСТ Р 51261 предъявляемым	

		<p>к опорным стационарным устройствам. Лестница не дублируется пандусом. Проём входной двери имеет порог высотой 0,035 м, отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери. Дверной доводчик обеспечивает задержку закрывания двери менее 5 сек. Входная дверь не имеет знака, указывающего на доступность здания. Для категории инвалидов «К» доступный вход в здание отсутствует.</p> <p>Принятые меры: в учреждении принята для инвалидов категории «К» из числа родителей/законных представителей воспитанников альтернативная форма обслуживания: дистанционно. Дети-инвалиды категории «К» в учреждении временно не обслуживаются. Остальные категории инвалидов обслуживаются при сопровождении ответственным сотрудником учреждения. Перед наружной лестницей установлена кнопка вызова персонала и табличка с номером телефона 2736721 для вызова сотрудника сопровождения.</p>	
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
	С, О	<p>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, размещаемые перед доступными фронтально расположенными дверными проёмами. На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Поручни лестниц не соответствуют требованиям к опорным стационарным устройствам. Отсутствует контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании: дверь-ручка. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственными сотрудниками учреждения.</p>	
4		<p>Зона: места обслуживания инвалидов</p>	
	Г, С, О, У	<p>Сопровождение ответственными сотрудниками учреждения.</p>	
5		<p>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</p>	
	С, Г, О, У	<p>Сан.узел для посетителей (взрослых) проектом не предусмотрен. Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в групповых уборных. Отсутствуют поручни, крючки для костылей и других принадлежностей.</p> <p>Принятые меры: сопровождение ребёнка-инвалида воспитателем/помощником воспитателя.</p>	
6		<p>Информационное обеспечение на Объекте</p>	
	С, О, Г, У	<p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), а также перед</p>	

		<p>входами во внутренние помещения.</p> <p>Принятые меры: необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.</p>	
Дополнительные меры (при наличии)			
	О, С, Г, У	<p>Приказом 74 от 31.08.2019 возложены обязанности по созданию условий доступности объекта для МГН, инструктаж персонала на зам. директора по АХР Парамонову И.А. Утверждено дополнение к должностной инструкции зам. директора по АХР по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов. Назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов на объекте и оказания им ситуационной помощи – учителя-логопеды Савина В.К и Гаврилук Н.В. Утверждены дополнения к должностным инструкциям лиц, ответственных за сопровождение инвалидов на объекте и оказания им ситуационной помощи.</p> <p>Утверждена Программа обучения и проведен инструктаж по правилам общения с инвалидами всех сотрудников, связанных в процессе своей деятельности с обслуживанием инвалидов. Приказом утверждена Политика обеспечения условий доступности объекта и услуг для инвалидов.</p>	Приказ №74 от 31.08.2019

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- Перед входом в здание на высоте от 1,2 м до 1,6 м разместить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 6.5.9. СП 59.13330.2016).

- Разместить табличку, указывающую на доступность входа в учреждение для инвалида. Установить таблички внутри здания, указывающие на пути эвакуации, доступные для инвалидов (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

- Оборудовать кабины групповых уборных крючками и поручнями (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016).

Заведующий ГБДОУ детский сад №81
Центрального района СПб



Бондаренко В.А.

М.П.

АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий»



Никулина Т.В.

М.П.

18.12. 2019 г.